



Публичное акционерное общество
«Межрегиональная распределительная
сетевая компания Центра»

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго»
Советская ул., д. 35, г. Брянск, 241050
Тел. (4832) 74-09-42, факс (4832) 66-07-46
Единый контакт-центр: 8-800-220-0-220
e-mail: bryanskenergo@mrsk-1.ru, <http://www.mrsk-1.ru>
ОКПО 75720657, ОГРН 1046900099498
ИНН/КПП 6901067107/325743001

23.11.2020 № МР1-БР/24-3/6299

На № 5466 от 17.11.2020

Главе администрации
Клетнянского района
Лось А.А.
ул. Ленина, д. 92, пос. Клетня
Клетнянского района
Брянской области, 242820

О технической возможности

Уважаемый Александр Александрович!

Рассмотрев Ваше обращение филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» сообщает о наличии технической возможности технологического присоединения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 32:11:0270705:122 по адресу: Российская Федерация, Брянская область, Клетнянский муниципальный район, городское поселение Клетнянское, ул. Луначарского, земельный участок 34, категория земель - земли населенных пунктов, вид разрешенного использования - магазины, для иных видов использования, характерных для населенных пунктов, площадью 1500 кв. м.

В соответствии с требованиями п.25 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям, утверждёнными постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004г. № 861, (в ред.ПП РФ от 04.05.2012г. №442), далее (Правил ТП) точка присоединения объекта капитального строительства к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» будет определена при выдаче технических условий.

Мероприятия филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» для технологического присоединения объектов капитального строительства будут определены при выдаче технических условий.

Для подготовки технических условий приложения к договору о технологическом присоединении необходимо обратиться в ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» заявкой любым способом ее подачи (почтой или с использованием официального сайта сетевой организации) и предоставить документы в соответствии с требованиями п.10 Правил ТП.

MR1/BR



0 214454 407975

Для осуществления технологического присоединения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 32:11:0270705:122 по адресу: Российская Федерация, Брянская область, Клетнянский муниципальный район, городское поселение Клетнянское, ул. Луначарского, земельный участок 34, категория земель - земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – магазины, для иных видов использования, характерных для населенных пунктов, площадью 1500 кв. м., Вам необходимо получить технические условия для технологического присоединения с вышеперечисленными требованиями, предъявляемыми к сети Заявителя и заключить договор об осуществлении технологического присоединения.

Плата за присоединение запрашиваемой мощности будет определена в соответствии с постановлением Управления Государственного Регулирования тарифов Брянской области.

Срок действия справки 1 год.

С уважением,
заместитель директора филиала
по реализации и развитию услуг



Е.А.Дроконов



Акционерное общество
«Газпром газораспределение Брянск»
(АО «Газпром газораспределение Брянск»)

ул. Щукина, д. 54, г. Брянск,
Брянская область, Российская Федерация, 241033
тел.: +7 (4832) 74-21-36, факс: +7 (4832) 74-31-88
e-mail: general@gro32.ru
ОКПО 03260368, ОГРН 1033265000526, ИНН 3234007455, КПП 325701001

от 26.11.2020 № ВН-20/6992

На № _____ от _____ 20__ г.

О возможности газификации

Главе
Администрации Клетнянского района
А.А. Лось

242820, Брянская обл., п. Клетня,
ул. Ленина, 92

В ответ на Ваш запрос от 18.11.2020 № 5490 о возможности подключения к газораспределительной сети объекта капитального строительства по адресу: Брянская обл., п. Клетня, ул. Луначарского, 34, кадастровый № 32:11:0270705:122, сообщаем следующее.

Газификация объекта капитального строительства по вышеуказанному адресу возможна от существующего газопровода низкого давления диаметром 219 мм по ул. Заозерной п. Клетня. Собственник газопровода АО «Газпром газораспределение Брянск».

**Первый заместитель
генерального директора -
главный инженер**

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ
Сертификат:
03AC106C0005AC66B2458E546C88F37051
Действителен с 27.07.2020 до 27.07.2021

В.В. Нековаль

А.С. Костюкова
тел. (4832) 58-99-76



УТВЕРЖДАЮ
Директор МУП «Клетня-Сервис»
С.С.Ващилин

«19» ноября 2020 г.

Исх.№ «19» 11 2020 г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НА КАНАЛИЗАЦИЮ

1. Наименование и место нахождения объекта:

п. Клетня кадастр. №32:11:0270705:122

2. Заказчик: Администрация Клетнянского района.

1. Уличный коллектор существующей сети расположен: ул. Луначарского

2. Диаметр существующей сети в месте подключения - Ø 300 мм.

3. Глубина существующих колодцев 1,5 метра.

Для подключения необходимо выполнить:

а) Канализационную сеть выполнить подземным способом из труб диаметром не менее 100мм.

б) Подключение строящегося коллектора следует выполнить в существующий канализационный колодец.

в) Монтажные работы выполнить персоналом специализированной организации, имеющей лицензию.

г) Перед производством работ оформить ордер на земляные работы, согласовать со службами коммунального хозяйства, газовой, связью, электроснабжением, дорожной (по необходимости).

Главный инженер

Н.Н.Рыженков

УТВЕРЖДАЮ



Директор МУП «Клетня-Сервис»

С.С. Ващилин

« 19 » ноября 2020 г.

Исх. № « 19 » 11 2020 г.

СПРАВКА

возможности технического присоединения

1. Наименование и место нахождения объекта: п.г.т. Клетня. кадастр. № 32:11:0270705:122.

2. Заказчик : Администрация Клетнянского района.

3. Водоснабжение соответствует 1 категории.

4. Место подключения: ул. Луначарского.

5. Диаметр существующей сети: ПЭ-160.

6. Напор в точке подключения : 1,9 кгс/см².

7. Объем водопотребления : согласно приборов учета.

Имеется возможность технического присоединения к существующей системе водоснабжения.

Главный инженер

Н.Н. Рыженков