УТВЕРЖДАЮ

Директор МУП «Клетня-Сервис»

_____ А.С. Колчин

« 12» апреля 2021г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НА ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ.

1.Наименование и место нахождения объекта: п.Клетня. кадастр. № 32:11:0271002:204

2.Заказчик : Администрация Клетнянского района

3.Водоснабжение соответствует 1 категории.

4.Место подключения: ул. Гоголя

5.Диаметр существующей сети: Труба полиэтилен 90

6. Напор в точке подключения : 1,9 КГС/см^2.

7.Объем водопотребления согласно приборов учета.

8.Для подключения необходимо выделить:

а) для трубопровода применять пластмассовые трубы Ф-25 мм. Материал труб должен соответствовать требованию ГОСТ 2874-82;
б) ответвления на трубопроводе не допускаются;
в) монтажные работы выполнить персоналом специализированной организации, имеющей лицензию;
г) для допуска в эксплуатацию предъявить техническую документацию;
д) перед производством работ тех.паспорт водопровода согласовать со службами коммунального хозяйства, газовой, связью, электроснабжением, дорожной;
ж) один экземпляр проекта предоставить в МУП «Клетня-Сервис» для постоянного пользования;
е) потребитель или строительная организация обязана перед началом строительных работ поставить в известность МУП «Клетня-Сервис» о предстоящих работах и заключить с ними договор на технический надзор за строительством.

ж) в экономических целях ,рекомендуется установить прибор учета воды.

Главный инженер _____ Е.П. Шуранов

УТВЕРЖДАЮ

Директор МУП «Клетня-Сервис»

_____ А.С. Колчин

« 12» апреля 2021 г.

СПРАВКА

возможности технического присоединения

1.Наименование и место нахождения объекта: п.Клетня. кадастр. № 32:11:0271002:204

2.Заказчик : Администрация Клетнянского района

3.Водоснабжение соответствует 1 категории.

4.Место подключения: ул. Гоголя

5.Диаметр существующей сети: ПЭ 90

6. Напор в точке подключения : 1,9 КГС/см^2.

7.Объем водопотребления : согласно приборов учета.

Имеется возможность технического присоединения к существующей системе водоснабжения.

Главный инженер Е.П. Шуранов