

УТВЕРЖДАЮ

Ио. директора МУП «Клетня-Сервис»



И.Н. Забавников

2023 г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НА ВОДОСНАБЖЕНИЕ

1. Наименование и место нахождения объекта: п. Клетня, ул. Мира д.7а
2. Заказчик: Администрация Клетнянского района
3. Водоснабжение соответствует 1 категории.
4. Место подключения: ул. Мира
5. Диаметр существующей сети: ПЭ - 50
6. Напор в точке подключения: 1,9 кгс/см²
7. Объем водопотребления согласно приборов учета.
8. Для подключения необходимо выделить:
 - а) для трубопровода применять пластмассовые трубы Φ 20 мм.
Материал труб должен соответствовать требованию ГОСТ 2874-82;
 - б) ответвления на трубопроводе не допускаются;
 - в) монтажные работы выполнить персоналом специализированной организации, имеющей лицензию;
 - г) для допуска в эксплуатацию предъявить техническую документацию;
 - д) перед производством работ тех.паспорт водопровода согласовать со службами коммунального хозяйства, газовой, связью, электроснабжением, дорожной;
 - ж) один экземпляр проекта предоставить в МУП «Клетня-Сервис» для постоянного пользования;
 - е) потребитель или строительная организация обязана перед началом строительных работ поставить в известность МУП «Клетня-Сервис» о предстоящих работах и заключить с ними договор на технический надзор за строительством.
 - ж) в экономических целях ,рекомендуется установить прибор учета воды.

Главный инженер

A large, stylized handwritten signature in blue ink, which appears to be 'И.Н. Забавников'.

И.Н. Забавников