


УТВЕРЖДАЮ



И.о.директора МУП «Клетня-Сервис»

 А.П.Сеничкина

«05» декабря 2024 г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НА ВОДОСНАБЖЕНИЕ

1. Наименование и место нахождения объекта: Клетнянского района, д Строительная Слобода, ул Школьная, земельный участок 2А
2. Заказчик: Администрация Клетнянского района
3. Водоснабжение соответствует 1 категории.
4. Место подключения: Клетнянский район, д Строительная Слобода, ул Школьная, земельный участок 2А
5. Диаметр существующей сети: ПНД -90
6. Напор в точке подключения: 1,7 КГС/см²
7. Объем водопотребления согласно приборов учета.
8. Для подключения необходимо выделить:
 - а) для трубопровода применять пластмассовые трубы ПНД $\varnothing$ 90 мм. Подводы к абонентам выполнить трубой ПНД $\varnothing$ 25 мм Длина водопровода, согласно Плану участка. Материал труб должен соответствовать требованию ГОСТ 2874-82;
 - б) ответвления на трубопроводе не допускаются;
 - в) монтажные работы выполнить персоналом специализированной организации, имеющей лицензию;
 - г) для допуска в эксплуатацию предъявить техническую документацию;
 - д) перед производством работ тех.паспорт водопровода согласовать со службами коммунального хозяйства, газовой, связью, электроснабжением, дорожной;
 - ж) один экземпляр проекта предоставить в МУП «Клетня-Сервис» для постоянного пользования;
 - е) потребитель или строительная организация обязана перед началом строительных работ поставить в известность МУП «Клетня-Сервис» о предстоящих работах и заключить с ними договор на технический надзор за строительством.
 - ж) в экономических целях, подключаемым абонентам, рекомендуется установить прибор учета воды.

Начальник ВКХ
МУП «Клетня-Сервис»

 А.В. Малашенков

Мех 012
05.12.2024